

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает:

На территории Осиповичского района работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжена работа по проведению мониторингов состояния пожарной безопасности объектов. В результате мониторинга 8 объектов (5 деревообработки и 3 взрывопожароопасных) были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».

Основные нарушения, выявленные при мониторинге: здания и территории объектов не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями, устраивается складирование горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями на территории объектов, у работников отсутствует обучение по программе пожарно-технического минимума, участки складирования пиломатериалов и лесоматериалов расположены на расстоянии менее 18 м от здания распиловочного участка и временных бытовых зданий. Всем руководителям объектов вручены рекомендации для устранения нарушений общих требований пожарной безопасности.