

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг УЧПТП «Прометей-М» на объекте филиал «Строительное управление №2 на станции Осиповичи» ОАО «Дорстроймонтажтрест», расположенного по адресу: ул.Потоцкого, 17, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга выявлено следующее нарушение:

- система пожарной сигнализации в общежитии находится в неисправном состоянии (в шлейфе, защищающем комнату № 408, отсутствует дымовой пожарный извещатель, при этом на ВПУ сигнал о неисправности не поступает).

Директору УЧПТП «Прометей-М» Молчану Сергею Сергеевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению выявленного мероприятия.