

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг УЧПТП «Прометей-М» на объектах государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система».

В ходе проведения мониторинга установлено, что:

система оповещения людей о пожаре и система пожарной сигнализации в сельском доме культуры по адресу: ул. Молодежная, 21, д. Жорновка Осиповичского района находится в неисправном и не работоспособном состоянии.

В адрес директора УЧПТП «Прометей-М» Молчана Сергея Сергеевича направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.