

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг частного магазина непродовольственных товаров производственного унитарного предприятия «СтальСтройМаркет», расположенного по адресу: ул.Абрикосовая, 27, г.Осиповичи.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Не оборудованы двери, расположенные на путях эвакуации замками (запорами) обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2. Не обеспечена работоспособность порошкового огнетушителя в административно-бытовом помещении (отсутствует давление и сифонная трубка).

3. Не разработан план эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями Постановления МЧС №21 от 20.04.2018.

4. не разработана инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС №28 от 28.04.2018.

5. не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36.

6. загромождены пути эвакуации в здании магазина

7. помещение электрощитовой эксплуатируется не в соответствии с настоящими требованиями (допускается размещение посторонних веществ и материалов).

В адрес частного магазина непродовольственных товаров производственного унитарного предприятия «СтальСтройМаркет» Солодухи Вячеслава Владимировича направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.