

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг учреждения по хранению материальных ценностей «Маяк» МЧС Республики Беларусь (директор Новик Николай Владимирович), расположенного по адресу: г.Осиповичи, п.Советский.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

имеющаяся инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь №28 от 28.04.2018;

открывание двери лестничной клетки первого этажа административного здания выполнено не по направлению выхода из здания наружу;

не все двери, расположенные на путях эвакуации оборудованы замками (запорами), обеспечивающим возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

требуется произвести замену приборов и элементов системы автоматической установки пожаротушения, выработавших допустимый эксплуатационный ресурс.

Руководителю субъекта направлены рекомендации для устранения вновь выявленных нарушений в ходе мониторинга.

*Старший инспектор СПиВсО Осиповичского РОЧС
Роман Серченя*